



17 Ирена Личковска

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

Ул. Октомвриска б.б. 7500 Прилеп, Република Македонија
Телефон: (048) 427-475, 423-775, 425-635; Факс: 427-156

Лаб. Број:
2607/2019

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

МАТИЧНА МАКЕДОНСКИ БРОЈ

Лаб. број: 2607/2019

Датум на печатење: 08.01.2020

ПРИМЕНО:	14.01.2020	Број	Прилог	Вреди.
	17	36/1		

Архивски знак: _____
 Место на чување: _____
 П-лист: _____

Ирена Личковска
 М. Врзу

Товар на аквон

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ: Вода за пиење

Датум на прием: 31.12.2019 Со писмо: _____

Матичен број на водоснабдителен објект: 4021412912001

Мерно место: Лок.вод.с.Тополница

Вид објект: Водоводна мрежа

Хигиенско технички карактеристики: Уредни

Резидуален хлор: 0,00

Странка за наплата: По програма

Датум на завршување на тестирањата: 08.01.2020

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ*

Водата не е здравствено исправна заради наод на бактерии од цревно потекло, како и зголемена мутноста и не смее да се користи за пиење. Неопходно е соодветно техничко решение за објектот со можност за редовна дезинфекција на водата. Анализата да се повтори.



Одделение по хигиена со здравствена екологија
 Д-р. Петар Оханесјан
 Спец. по хигиена